> Caractéristiques des effluents à la station d'épuration:

Caractéristiques	ENTREE	SORTIE
Aspect	Chargé	Clair
Odeur	Néant	Néant
PH (unité pH)	8.5	5.89
$NH_4 + (mg/l)$		28
$NO_2 - (mg/l)$		13.1
$NO_3 - (mg/l)$		470
DBO ₅ (mg/l)	360	22
DCO (mg/l)	639	64
MEST (mg/l)	220	12
N_NTK (mg/l)		21

Conclusions:

Bon fonctionnement, maintenir un suivi régulier des ouvrages.

Présence d'herbes et d'orties à la surface des filtres, maitriser la végétation afin de favoriser la pousse des roseaux.